

вх. 25 от 07.03.24



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, http://www.72.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 24 г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1 « 07 » Марта 202 4 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Кунгуровой Ириной Витальевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВИНЗИЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.С. КОВАЛЬЧУКА
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ.
КОВАЛЬЧУКА) ИНН 7224008249 ОГРН 1037200559472, юридический адрес: 625530, Тюменская
область, Р-Н ТЮМЕНСКИЙ, РП. ВИНЗИЛИ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.1.
фактические адреса: 1. 625530, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, п.
Винзили, ул. Комсомольская, д. 1.
2. 625530, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул.
Комсомольская, д. 1А.
3. 625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, д. Пышминка, ул.
Береговая, д. 23
4. Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Мичурина, д. 14
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА, расположенном по адресу:
Тюменская область, Тюменский район, р.п.Винзили, ул. Комсомольская 1 образовательный
процесс организован для учащихся с 5 по 9 классы (количество обучающихся 1200 человек, две
смены), в здании построенном в 1967 году. Капитальный ремонт и перепланировка в здании
образовательного учреждения не проводились. Проектная мощность на 1000 человек.
Электроснабжение, холодное водоснабжение – централизованное. Канализация – местный выгреб.
Визуально имеются видимые трещины на крыле здания школы (пристрой пищеблока). Со слов
представителя МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА прошел тендер на
строительство новой школы. На момент осмотра имеются в школе помещения с ограниченным
доступом: спортивный зал, актовый зал. Имеются на стенах видимые трещины, установлены
маячки, осуществляется контроль торгово- промышленной палатой Тюменской области с декабря
2023 года.

1. В лаборантской, при кабинете химии (№31), в кабинете технологии (мастерская для мальчиков) раковины для мытья рук не обеспечены горячим водоснабжением, есть только холодная вода, что противоречит п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

В МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА, расположенном по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Комсомольская 1а образовательный процесс организован для учащихся с 1 по 4 классы (836 детей), в здании, построенном в 1991 году. Проектная мощность 600 человек Капитальный ремонт и перепланировка в здании образовательного учреждения не проводились. Электроснабжение, холодное водоснабжение – централизованное. Канализация – местный выгреб. Питьевой режим – питьевые фонтанчики.

В ходе осмотра установлено:

2. В учебных кабинетах обучающихся 1-4 классов раковины для мытья рук не обеспечены горячим водоснабжением, при входе на пищеблок установлены 6 раковин для мытья рук есть только холодная вода, что противоречит п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

3. В здании образовательного учреждения не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, а именно: в коридоре 1 этажа не горят 5 ламп, в коридоре 2 этажа не горит по 3 лампы, в гардеробе не работает 3 лампы, что противоречит п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

4. На пищеблоке, в моечном отделении, покрытие у 2-х стеллажей для хранения чистой кухонной посуды, имеют дефекты наружного слоя в виде отслоения (вздутия), в нарушении п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым: предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

5. Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, не позволяющей проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- пищеблок (мойка кухонной посуды): под мойкой местами откололась штукатурка на стене, имеются видимые сколы плитки на стене; имеется частичное намокание потолка (следы протекания);

- раздевалка для девочек при спортивном зале, на стене частично сколота плитка;
- раздевалка для мальчиков выпадение в дверной коробке штукатурки;
- туалет для девочек при спортивном зале частичное выпадение плитки на стене;
- в спортивном зале имеются трещины на стене, установлены маячки, договор по контролю заключен.

Вышеуказанное является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которым, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

6. Осмотром установлено нарушение целостности покрытия мебели, не позволяющего проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- кабинет 1 А на стульях;
- гардероб порваны сиденья;
- лавочки при входе 1 этаж

имеются дефекты покрытия в виде отсутствия кромки, разрушения поверхности, расслоения, в нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

7. Отсутствует цветовая маркировка учебной мебели в кабинете №23 (2 «Г»), в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

8. Уборка помещений образовательного учреждения проведена не качественно, на момент осмотра инвентарной при физкультурном зале (большой) 2 этаж, имеется смет и мусор на полу, инвентарь для занятий физкультурой хранится не обработанный навалом на полу, в туалете при раздевалке в плафонах мухи, в спортивном зале под батареями мусор и смёт, защитная конструкция для батарей не съёмная, в нарушение п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. При организации обучения в несколько смен уборка проводится по окончании каждой смены.

(устранено в ходе профилактического визита)

9. В МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА (каб.23 2 «Г» класс) отсутствует информация о росте детей по классу, в связи с чем невозможно оценить подбор мебели в соответствии с ростом учащихся, в нарушение п. 3.4.19, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для

учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

В МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА, расположенном по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Мичурина, дом 14, строение 1 образовательный процесс организован для учащихся с 10 по 11 классы (270 детей), в здании построенном в 1983 году, капитальный ремонт 2005г.(передано здание школе, ранее находился детский дом). Проектная мощность 300 человек Отопление, водоснабжение – централизованное. Канализация – местный выгреб. Питьевой режим – питьевые фонтанчики. Трехэтажное здание, пищеблок отсутствует, дети ходят в столовую в основную школу по адресу: Тюменский район, р.п.Винзили, ул. Комсомольская 1.

Осмотр не проводился, по адресу указанному в уведомлении: Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Мичурина, дом 14 находится общежитие, фактический адрес школы: Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Мичурина, дом 14 строение 1.

Дети учатся в дистанционном режиме, отключение воды в школе.

В фiale МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА «Пышминская ООШ», расположенном по адресу: Тюменская область, Тюменский район, д. Пышминка, ул. Береговая 23 образовательный процесс организован для учащихся с 1 по 9 классы (98 человек) в приспособленном двух этажном здании, построенном в 1985 году. Капитальный ремонт и перепланировка в здании образовательного учреждения не проводились. Водоснабжение-привозная вода, отопление - газовое, канализация – выгребная яма. Со стороны библиотеки имеется трещина по фасаду здания.

В ходе осмотра установлено:

10. Учебная меловая доска в кабинете №12 (5 класс) не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, что противоречит п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле».

11. Осмотром установлено нарушение целостности покрытия мебели, не позволяющего проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на стульях, на учебных столах имеются дефекты

- в кабинете 12 (3 комплекта мебели);
- в кабинете 4 (2 комплекта мебели);
- в кабинете 6 (6 комплектов мебели);
- в кабинете 10 (3 комплекта мебели);
- в кабинете информатики (5 комплектов мебели);
- на пищеблоке столы для приема пищи имеются дефекты покрытия в виде разрушения поверхности, расслоения, вздутия столешниц,
- спортивный зал дверь сломана, трещины;
- туалет для мальчиков дверь сломана, трещины;
- гардероб имеются дефекты на двери в виде расслоения
- пищеблок шкаф деревянный для хранения хлеба имеет дефекты в виде расслоения поверхностей, в нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

Согласно п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20: обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

12. Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, не позволяющей проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- каб. 12 местами откололся плинтус; на стене в зоне двери на тнене отслоение внешнего слоя
- спортивный зал на потолке расслоение, трещины штукатурки;
- кабинет технологии местами отсутствует плинтус;
- методический кабинет линолеум на полу рваный;
- каб. 4 местами откололся плинтус; имеются повреждения линолеума на полу;
- каб. 6 частично выпал проем на стене в зоне дверной коробки;
- учительская частично отошли обои и штукатурка;
- лестница 2 этаж имеются сколы плитки на полу;
- туалет для мальчиков сколота плитка на полу и в зоне коммуникаций;
- туалет для девочек сколота плитка на полу и на стене;
- кабинет информатики линолеум на полу рваный.

Вышеуказанное является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которым, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

13. На прилегающей территории, для сбора отходов установлен один контейнер. На момент осмотра, отсутствует оборудованная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, в нарушение п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

14. На момент осмотра спортивного зала установлено, что ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из древесно-стружечных плит, не закреплены, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; в соответствии с которым: ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

15. В здании образовательного учреждения не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, а именно: в раздевалке спортивного зала не работает прибор освещения, в гардеробе не горит 1 лампа, в кабинете информатике не работает два прибора освещения, что противоречит п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

16. В фиале МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА «Пышминская ООШ», не оборудован кабинет химии и физики, в нарушении п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого: учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

17. В фиале МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА «Пышминская ООШ» имеется 1 спортивных зал. При спортивном зале есть помещение (раздевалка) для переодевания мальчиков. Раздевалка для девочек отсутствует, девочки вынуждены переодеваться в классах. Согласно п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 при спортивных и хореографических залах, бассейнах оборудуют туалеты, душевые, помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками), устройствами для сушки волос.

18. В компьютерном классе 1 рабочее место обучающегося с компьютером не оборудовано местным освещением, что противоречит п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе.

19. Питьевой режим в школе организован посредством выдачи детям бутилированной воды промышленного производства через установку с дозированным розливом воды – кулер, размещен на первом этаже объекта (обеденный зал). На кулере отсутствует маркировка с информацией о дате последней дезинфекции кулера и дате следующей дезинфекции, подтверждающая осуществление дезинфекции раз в 3 месяца. МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА не представлены документы, подтверждающие осуществление мойки оборудования для розлива воды не реже чем раз в семь дней, что свидетельствует о не проведении соответствующей процедуры, в нарушение п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с которым: кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с применением дезинфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в три месяца.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА, расположенном по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п.Винзили, ул. Комсомольская 1:

1. Обеспечить горячим водоснабжением раковины для мытья рук: лаборантскую, при кабинете химии (№31), кабинет технологии (мастерская для мальчиков) в соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;

В МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА, расположенном по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Комсомольская 1а:

2. Обеспечить раковины для мытья рук горячим водоснабжением в учебных кабинетах обучающихся 1-4 классов, в соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;
3. Обеспечить содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии, в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 , в срок до 26.08.2024 г;
4. Обеспечить на пищеблоке отделку стеллажа для хранения чистой кухонной посуды, без дефектов покрытия верхнего слоя, обеспечить раковину для мытья рук без дефектов в соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в срок до 26.08.2024 г;
5. Устранить дефекты отделки на потолке, стенах, подоконнике во всех помещениях в соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в срок до 26.08.2024 г;
6. Устранить дефекты покрытия на мебели в кабинетах №1А, на сиденьях (в гардеробе), на лавочках 1 этаж, в соответствии п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;
7. Обеспечить цветовой маркировкой учебную мебель в кабинете 23 (2 «Г»), в соответствии п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;
8. Обеспечить подбор мебели (столы, стулья) в учебных кабинетах в соответствии с ростом учащихся, в соответствии с п. 3.4.19, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 , в срок до 26.08.2024 г;

В фиале МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ КОВАЛЬЧУКА «Пышминская ООШ», расположенном по адресу: Тюменская область, Тюменский район, д. Пышминка, ул. Береговая 23:

9. Оборудовать учебную меловую доску в кабинете №12 (5 класс) дополнительными источниками искусственного освещения, в соответствии с п.2.4.4. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;
10. Устранить дефекты покрытия на мебели в кабинетах №№12 , 4, 6,10, в кабинете информатики, на пищеблоке, в спортивном зале, в туалете для мальчиков, в гардеробе, в соответствии п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;
11. Устранить дефекты отделки на потолке, стенах, подоконнике во всех помещениях в соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;

12. Оборудовать площадку для контейнеров (мусоросборников), в соответствии с п. 2.2.3, п.2.11.1 СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;

13. Обеспечить ограждающие устройства на отопительных приборах в соответствии с п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;

14. Обеспечить содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии, в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 ", п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;

15. Оборудовать помещение для переодевания девочек в соответствии с п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;

16. Оборудовать освещение в компьютерном классе в соответствии п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г;

17. Организовать питьевой режим для обучающихся, в соответствии с требованиями п. п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в срок до 26.08.2024 г.

18. Оборудовать кабинет химии и физики в соответствии п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20, в срок до 26.08.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ. КОВАЛЬЧУКА, ИНН 7224008249 ОГРН 1037200559472, юридический адрес: 625530, Тюменская область, Р-Н ТЮМЕНСКИЙ, РП. ВИНЗИЛИ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию, подтверждающую принятие мер по выполнению настоящего предписания с приложением подтверждающих документов (в частности, но, не ограничиваясь: фотографиями, актами выполненных работ, протоколами лабораторных испытаний и.т.п.) представить в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за истечением срока выполнения предписания в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области главному специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Кунгуровой Ирине Витальевне (г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1, каб. 16, e-mail: kungurovaiv@grn72.ru)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Кунгурова И.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» марта 2024г.
(подпись)


(инициалы и фамилия)

